

ОБЩИНА



ГАБРОВО



пътят на Водата

Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО
№ УРП - 01-03-70+1
06.02.2012г.

ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА

Предмет: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013"

Относно: разяснение б на Община Габрово по провеждане на процедурата за обществена поръчка по постъпил въпрос с вх. номер на Община Габрово: УРП - 01 – 03-70/02.02.2012 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от участник в процедурата, Община Габрово, в качеството на Възложител, прави следното разяснение:

Въпрос: „При доказан технико-икономически ефект и гарантирани показатели на обезводнената утайка, възможно ли е специфицирания в том 3.2 точка 3.3.6.4 Утайко-уплътнител гравитационен тип да се изпълни като механичен такъв, разположен в сграда „Механично състяяване на утайките“, работещ в комбинация с машината за обезводняване на утайки (лентов филтър преса, шнекова преса или камерна преса)?“

Отговор: При доказан технико-икономически ефект и гарантирани показатели на обезводнената утайка, както е указано в т. 3.3.6.5, може да се използва механичен тип утайко-уплътнител (съститут). Участниците трябва да предвидят и всички помощни съоръжения, необходими за експлоатацията и поддръжката на механичния утайко-уплътнител (включително и резервни части, препоръчани от производителя). При изготвяне на офертата, в частта „Третиране на технологичните отпадъчни води“, Участниците трябва да вземат предвид качествените показатели на промивните отпадъчни води, както е описано в т. 1.2.2.

ДРУГИ РАЗЯСНЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Поради допусната техническа грешка, Възложителят обръща внимание, че ТОМ 3, ЧАСТ 3.2:

- текстът на Таблица 1.15: Бактериологични показатели в сировата вода следва да се чете: Таблица 1.15: Характерни показатели за качеството на сировата вода

- в точка 3.3.6.5. „Съоръжения за механично сгъстяване на утайката” да се чете: „Съоръжения за механично обезводняване на утайката”
- в точка 3.3.6.5 е написано „Изпълнителят да предвиди необходимата инсталация за почистване на съоръженията за механично сгъстяване на утайката”. Текстът следва да се чете: „Изпълнителят да предвиди необходимата инсталация за почистване на съоръженията за механично обезводняване на утайката”.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Настоящите разяснения стават неразделна част от одобрената документация за участие.

*Настоящите разяснения, заедно с цялата документация за участие, са достъпни на официалната интернет страница на Възложителя - Община Габрово:
<http://www.gabrovo.bg/index.php?c=214&i=1746>*

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово



Изготвили: Звено за изпълнение на проект



Габрово, 5300, пл. Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg